

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2024000307000499

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2024-04-30
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2024000307000499

产品系列、型号、规格:

TGM3RN-800、TGM3RN-1000、TGM3RN-1250 ; U_i : 1000V ; U_{imp} : 12kV ; U_e : AC380V/AC400V/AC415V ; 电子式
: I_n : 800A(320A~800A 连续可调)、1000A(400A~1000A 连续可调)、1250A(500A~1250A 连续可调) ; 热磁式
: I_n : 800A、1000A、1250A ; 过电流脱扣器类型 : 电子式、热磁式 ; I_{cs} : 50kA ; I_{cu} : 70kA ; I_{cw} : 15kA/1s ; 额定频率
: 50Hz/60Hz ; 选择性类别 : B 类 ; 极数 : 3P ; 具有隔离功能 ; 辅助回路 : 1NO1NC ; 2NO2NC
; I_{th} : 1A ; U_i : 500V ; U_{imp} : 4kV ; AC-15 : U_e : AC230/400V ; I_e : 0.3A ; DC-13 : U_e : DC12V/24V/110V/220V
; I_e : 0.15A ;

联系人 : 李莉
电话 : 0577-57166163
电子邮箱 : lili@tengen.com.cn
指定签字人 : 

自我声明时间: 2024-04-30
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。