

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2024980307000149

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：TeB7UE-63DC；详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2024-03-26
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2024980307000149

产品系列、型号、规格(附件):

TeB7UE-63DC;
Ui: 500V; Uimp: 4kV;
Ue: DC60V/80V;
In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: A类;
Ics: 7.5kA; Icu: 10kA;
接线方式: 1P+N外形, 具体接线方式见下图;
产品不适用于隔离;



型号解释:

- Te B 7 U E - 63 DC
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
- ① Te: 企业特征代号
 - ② B: 断路器代号
 - ③ 7: 设计序号
 - ④ U: 通讯行业用
 - ⑤ E: 电子式
 - ⑥ 63: 壳架等级电流(A)
 - ⑦ DC: 直流型

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2024-03-26
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: