

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC24107430053

发证日期：2024年04月29日

有效期至：2034年04月28日

委托人名称 及注册地址	浙江天正电气股份有限公司 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称 及注册地址	浙江天正电气股份有限公司 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称 及生产地址	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号
产品名称和系列、 规格、型号	万能式断路器 TGW3-1600, TGW3-1600H; 详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC24107430053

第1页 /共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGW3-1600, TGW3-1600H

Ui:1000V;Uimp:12kV;

Ue: AC380/400/415V,AC660/690V;

In: 200A,250A,400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A;

过电流脱扣器类型:电子式;

TGW3-1600:

AC380V/400V/415V:Ics=Icu:50kA;Icw:42kA/1s;

AC660V/690V:Ics=Icu:36kA;Icw:36kA/1s;

TGW3-1600H:

AC380V/400V/415V:Ics=Icu:65kA;Icw:50kA/1s;

AC660V/690V:Ics=Icu:42kA;Icw:42kA/1s;

选择性类别:B类;

额定频率:50/60Hz;

极数:3P,4P;适用于隔离;

配用的辅助触头(CQC证书编号:CQC23107412359): 4NO4NC, 6NO6NC

Ui:690V;Uimp:6kV;Ith:16A;

AC-15:Ue/Ie:AC400/415V/5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.5A;

型号解释:

TG W 3- □ □

① ② ③ ④ ⑤

①TG: 企业特征代号;

②W: 万能式断路器;

③ 3: 设计序号;

④1600: 壳架等级电流;

⑤□: 短路分断能力级别; (普通型: 无标志, H型: 高分断)



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE