



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2023CQC107502-1139486
(任务编号)

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: TGRS3Z-5EP

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 半导体设备保护用熔断体 型号: TGRS3Z-5EP 商 标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-12-11 完成日期: 2024-02-26</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 332 号</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGRS3Z-5EP

Un: DC1500V, DC1200V, DC1000V, DC750V;


In: 400A, 450A, 500A, 550A, 630A, 700A, 800A, 900A, 1000A, 1100A, 1250A, 1350A, 1500A, 1600A, 1800A, 2000A;

额定分断能力 I1: 250kA;

分断范围和使用类别: aR.

主检: 方 刚 签名:  日期: 2024-03-25

审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2024-03-25

签发: 陈 源 签名:  日期: 2024-03-25



备注:

TGRS3Z-5EP 2000A: #01-#09

TGRS3Z-5EP 400A: #10